СОГЛАСОВАНО
Зам. Председателя Самарской областной организации ВОС - регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

_____ Трудина Л.А..

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ школы-интерната № 115 г.о. Самара
_____ Т.Ю.Томенко
М.П.
«24» февраля 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное **общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 115 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»**

1.2. Адрес объекта **443016, Самарская область, г. Самара, Ставропольская, 108**

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **3** этажа, **4387,3** кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да** **14601** кв. м

1.4. Год постройки здания **1960**, последнего капитального ремонта **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2022 г.**,
капитального **2025 г.**

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное **общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат**

№.115 г.о.Самара,
CN=Томенко Т.Ю.,
E=mscou_115@mail.ru

№ 115 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»,
_ГБОУ Школа-интернат №115 г.о. Самара_____
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **443016, Самарская область, г. Самара, Ставропольская, 108 _____**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) **оперативное управление**
1.9.Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование**) Министерство образования и науки Самарской области Самарское управление**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **443099 г.Самара, ул.Фрунзе,64, телефон: 340-15-33 факс: 340-15-02 E-mail: smr_adm@samara.edu.ru**

2. Характеристика деятельности организации на объекте по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - **образование**
2.2. Виды оказываемых услуг: **реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; реализация программы с углубленной трудовой подготовкой; реализация дополнительных общеразвивающих программ**
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)**
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети - инвалиды**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями
зрения, нарушениями слуха, **нарушениями умственного развития**
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность **- 350 чел./день**
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
при движении гражданина от трамвайной остановки «Ставропольская» необходимо перейти улицу Ново-Вокзальная по пешеходному переходу и двигаться по направлению вдоль улицы Ставропольская к зданию школы
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **150** м
3.2.2. Время движения (пешком) **2-3** мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да**
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **регулируемые**
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания) <*>
1	**Все категории инвалидов и МГН**	**ДУ**
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**ВНД**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**А**
4	с нарушениями зрения	**ВНД**
5	с нарушениями слуха	**ВНД**

6	с нарушениями умственного развития	**А**

<*> Указывается один из вариантов: **"А", "Б", "ДУ", "ВНД"**.

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;
Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;
ДУ – доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;
ВНД – временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДУ-И (Г,О,У) ВНД(К,С)**
2	Вход (входы) в здание	**ДУ-И (Г,О,У) ВНД(И-К,С)**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДУ-И (Г,О,У) ВНД(И-К,С)**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДУ-И (Г,О,У) ВНД(И-К,С)**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДУ-И (Г,О,У) ВНД(И-К,С)**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ВНД-И (Г,С,О,К,У)**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДУ (Г,У,О), ВНД-И(С,К)**

<**> Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**-доступно условно**; ВНД**-временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: <u>недоступно С и К</u>

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**Текущий ремонт**
2	Вход (входы) в здание	**Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**Индивидуальное решение с ТСР**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**Индивидуальные решения с помощью ТСР**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**капитальный ремонт**
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Индивидуальное решение с ТСР**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**Не нуждается, доступ обеспечен**
8	**Все зоны и участки**	

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения - **2025 год при включении объекта на финансирование капитального ремонта**
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации **ДП-В**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
Проводился текущий ремонт внутри помещений, который усугубил доступную среду, появились дополнительные перепады высот в проемах дверей коридора и лестничных маршей
В целях повышения уровня доступности необходимо привести в соответствие с требованиями СП.59:13330-2012

1. **пути движения к прилегающей территории,**
2. **установить пандус на входе,**
3. **пути движения на прилегающей территории, включая бордюры, пандус на рельефе, места отдыха и др.**
4. **согласование работ с надзорными органами,**
5. **разработка проектно-сметной документации на проведение ремонта,**
6. **согласование с общественными организациями инвалидов мероприятий по разумному приспособлению.**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с общественными организациями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата (наименование сайта, портала) **нет**

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от "12" января 2021 г.
2. Акта обследования объекта: от "26" января 2021 г.
3. Решения Комиссии от "28" января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ
школы-интерната № 115 г.о.Самара
_____ Е.Ю.Томенко
«12» января 2021 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 115 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»**

1.2. Адрес объекта **443016, Самарская область, г. Самара, Ставропольская, 108**

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **3** этажа, **4387,3** кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да** **14601** кв. м

1.4. Год постройки здания **1960**, последнего капитального ремонта **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2022 г.**,
капитального **2025 г.**

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 115 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»,**
ГБОУ Школа-интернат №115 г.о. Самара

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **443016, Самарская**

область, г. Самара, Ставропольская, 108 _____

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) **оперативное управление**

1.9.Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование**) Министерство образования и науки Самарской области Самарское управление**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **443099 г.Самара, ул.Фрунзе,64, телефон: 340-15-33 факс: 340-15-02 E-mail: smr_adm@samara.edu.ru**

2. Характеристика деятельности организации на объекте по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг: **реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; реализация программы с углубленной трудовой подготовкой; реализация дополнительных общеразвивающих программ**

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети - инвалиды**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями
зрения, нарушениями слуха, **нарушениями умственного развития**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность **- 350 чел./день**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
при движении гражданина от трамвайной остановки «Ставропольская» необходимо перейти улицу Ново-Вокзальная по пешеходному переходу и двигаться по направлению вдоль улицы Ставропольская к зданию школы
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **150** м
3.2.2. Время движения (пешком) **2-3** мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да**
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **регулируемые**
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания) <*>
1	**Все категории инвалидов и МГН**	**ДУ**
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**ВНД**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**А**
4	с нарушениями зрения	**ВНД**
5	с нарушениями слуха	**ВНД**
6	с нарушениями умственного развития	**А**

<*> Указывается один из вариантов: **"А", "Б", "ДУ", "ВНД"**.

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;
ДУ – доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;
ВНД – временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДУ-И (Г,О,У) ВНД(К,С)**
2	Вход (входы) в здание	**ДУ-И (Г,О,У) ВНД(И-К,С)**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДУ-И (Г,О,У) ВНД(И-К,С)**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДУ-И (Г,О,У) ВНД(И-К,С)**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДУ-И (Г,О,У) ВНД(И-К,С)**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ВНД-И (Г,С,О,К,У)**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДУ (Г,У,О), ВНД-И(С,К)**

<**> Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**-доступно условно**; ВНД**-временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: <u>недоступно С и К</u>

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**Текущий ремонт**
2	Вход (входы) в здание	**Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**Индивидуальное решение с ТСР**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**Индивидуальные решения с помощью ТСР**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**капитальный ремонт**
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Индивидуальное решение с ТСР**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**Не нуждается, доступ обеспечен**
8	**Все зоны и участки**	

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ
школы-интерната № 115 г.о.Самара
_____ Т.Ю.Томенко
М.П.
«26» января 2021 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 115 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»**

1.2. Адрес объекта **443016, Самарская область, г. Самара, Ставропольская, 108**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, **4387,3** кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да 14601 кв. м**
1.4. Год постройки здания **1960**, последнего капитального ремонта **нет**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2022 г.**, **капитального 2025 г.**
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской**

области «Школа-интернат № 115 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»,

_ГБОУ Школа-интернат №115 г.о. Самара_____

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **443016, Самарская область, г. Самара, Ставропольская, 108**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг: **реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; реализация программы с углубленной трудовой подготовкой; реализация дополнительных общеразвивающих программ**

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети - инвалиды**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, **нарушениями умственного развития**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,

пропускная способность **- 350 чел./день**

3. Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м			
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		1. трамвай №13, 21 остановка «Ново Вокзальная» расстояние до объекта от остановки транспорта:5м 2. трамвай №7,19 автобус №38,55,205,295 остановка «Ставропольская» расстояние до объекта от остановки транспорта:150 м	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
1.1.	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	≥1,2 м	>1,2 м			
	Информация об объекте	наличие		Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок,	≤ 0,025 м				

	примыкающих к путям пешеходного движения					
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	≥ 0,05 м	>0,05м			
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	≥ 0,8 м				
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м				
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие				
1.2.	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					

	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥2,0 м	<2м			
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 х 1,8 м				
	Указатели направления движения	наличие		Г		
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие				
	Места отдыха	наличие	есть	К, О		
1.3.	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии):					
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	≤ 50 м	К, О		

	Количество машино-мест для инвалидов	≥ 10% (не менее 1 места)	≥ 10%	К,О		
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие		К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 х 3,6 м		К		
1.4.	Съезд с тротуара на проезжую часть:		нет			
	Угол уклона	≤ 1:12		К		
	Ширина	≥ 1,0 м		К		
	Высота бортового камня	≤ 0,015 м		К		
1.5.	Открытая лестница:		нет			

	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	≥ 1,35 м		О, С		
	Марш лестницы	3-12 ступеней		О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие		О, С		
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Расстояние между поручнями	≥ 1,0 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с	≥ 0,3 м		О, С		

	нетравмирующими окончанием					
	- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м		О, С		
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м		С		
1.6.	Пандус на рельефе:		нет			
	Высота подъема одного марша	≤ 0,8 м		К		
	Уклон	≤ 8 %		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующими окончанием	≥ 0,3 м		К, О		

	Длина марша пандуса	≤ 9 м		К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие		К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м		К, О		
	Разворотные площадки:					
	- верхнее окончание	> 1,5 х 1,5 м		К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 х 1,5 м		К		
	- нижнее окончание	> 1,5 х 1,5 м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на	высотой 0,1 м		К, О		

	съезде					
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги; обязательно для заполнения)						
2.1.	Крыльцо или входная площадка:					
	Высота площадки	м				
	Габариты площадки: ширина х глубина	≥1,4 х 2 м или 1,5 х 1,85 м	5,0×5,0м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина х глубина	≥2,2 х 2,2 м		К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	нет	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	нет	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	1-2%	К, О, С		
	Навес	наличие	нет	К, О		
	Водоотвод	наличие	нет	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м		К		
	Информация об объекте	наличие	есть	Г		

2.2.	Лестница наружная:	наличие	нет			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие		О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием	$\geq$ 0,3 м		О, С		
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м		О, С		
2.3.	Пандус наружный:	наличие	нет			
	Ширина марша	0,95 - 1,0 м		К		
	Уклон	$\leq$ 8%		К		

	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	≥ 1,5 х 1,5 м		К		
	- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80 см)	≥ 1,5 х 1,5 м		К		
	- промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 х 1,5 м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		К, О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	≥ 0,3 м		К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		К, О		
2.4.	Наружный подъемник	наличие	нет	К		

	вертикальный (В), наклонный (Н)					
2.5.	Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С		
2.6.	Тамбур:					
	Габариты: глубина х ширина	≥ 2,3 х 1,5 м при реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м	3,3×2м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	≥ 1,2 м	<1,2м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	≤ 0,014 м	≤ 0,014 м	К		
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги; обязательно для заполнения)						
3.1.	Лестница на уровень 1-го этажа:					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	ширина марша меньше 1,35 = 1,10	С		

	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием	≥ 0,3 м		О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет			
	Ширина марша	≥ 1,0 м		К		
	Уклон	≤ 8%		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 х 1,5 м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		

	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	≥ 0,3 м		К		
3.2.	Пандус переносной	наличие	нет	К		
3.3.	Подъемник для инвалидов:		нет			
	- стационарный	наличие		К		
	- мобильный	наличие		К		
3.4.	Коридоры/холлы:					
	Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	<1,5м	К		
	Разворотные площадки	≥ 1,5 х 1,5 м	нет	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		
	Экраны, текстовые табло для	наличие	нет	Г		

	дублирования звуковой информации					
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г		
	Тактильная схема	наличие	нет	С		
3.5.	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж		О		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж		К		
3.6.	Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤ 0,1 м	нет	С		
	Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м		С		

3.7.	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах):					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Контрастная маркировка	наличие	есть	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	с одной стороны	О		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие		О		
3.8.	Пандус внутренний на этаже:		нет			
	Ширина марша	≥ 1,0 м		К		
	Уклон	≤ 8 %		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Разворотные площадки внизу,	≥ 1,5 х 1,5 м		К		

	вверху					
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		О		
3.9.	Лестница межэтажная (в зону оказания услуги):					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие		О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с	$\geq$ 0,3 м		О, С		

	нетравмирующим окончанием					
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие		С		
3.10.	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
3.11.	Лифт пассажирский:	наличие	нет			
	Кабина:					
	- габариты (глубина х ширина)	≥ 1,5 х 1,7 м		К		
	- ширина дверного проема	≥ 0,95 м		К		
	- поручни	наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		Г, С		
	Знак доступности	наличие		К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие		К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности; обязательно для заполнения)						
4.1.	Обслуживание через окно/прилавок:		нет			
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.2.	Обслуживание в кабинете №:		нет			
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м		К		
	Высота порога	≤ 0,025 м		К		
	Информация тактильная	наличие		С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие		К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м		К		

	- высота прописных букв	≥ 0,025 м		С		
	Габариты зоны сидения - глубина	≥ 1,2 м		О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 х 1,5 м		К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м		К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
4.3.	Обслуживание с перемещением №:					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м		К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
4.4.	Кабина индивидуального					

	обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
	Ширина х глубина	≥ 1,6 х 1,8 м		К		
	Место для сидения	наличие		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
4.5.	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 м		К		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением	≥ 2		Г		

	слухового аппарата)					
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
4.6.	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (при наличии для посетителей)						
5.1.	Санузел для инвалидов:	наличие	нет			
	Знак доступности помещения	наличие		К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие		С		
	Ширина дверного проема	$\geq$ 0,9 м		К, О		
	Открывание дверей	наружное				
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м		С		
	Количество кабинок:	$\geq$ 1 шт.		К, О		
	- ширина дверного проема	$\geq$ 0,9 м		К, О		

	- габариты (минимальные глубина х ширина)	≥ 1,8 х 1,65 м		К		
	- опорные поручни:	наличие		К, О		
	в т.ч. откидные	наличие		К		
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие		К		
	Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 х 2,25 м				
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	≥ 0,75 м		К		
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м		К, О		
	Раковина с опорным поручнем	наличие		К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина	≥ 1,30 х 0,85 м		К		

	х ширина)					
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие		К, О		
	Писсуар располагать на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы		К		
	Габариты поддона (трапа)	≤ 0,9 х 1,5 м		К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	≤ 0,48 х 0,85 м		К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	30 см		С		
	Оборудование системой тревожной сигнализации	наличие		К, О, С		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат					
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ						

6.1.	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С		
6.2.	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С		
	- размещение на высоте	≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м		К, О, Г, С		
	- высота прописных букв	≥ 0,075 м		К, О, Г, С		
	- освещенность	наличие		К, О, Г, С		
6.3.	Указатели, пиктограммы:	наличие	нет	К, О, Г, С		
	- размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, О, Г, С		
	- высота прописных букв	≥ 0,075 м		К, О, Г, С		
	- освещенность	наличие		К, О, Г, С		
6.4.	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю:	наличие	нет	С		

	- высота размещения	1,3 – 1,4 м		С		
	- маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С		
	- на кнопках управления лифта	наличие		С		
	- на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие		С		
	Текстофоны (текстовые телефоны). Текстовые средства связи, в т.ч. с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)		Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)		С, Г		
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие		К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие		С		

	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие		С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие		Г, С		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие		К, С, О, Г		

7. ВЫВОДЫ

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение:
Ситуационный план БТИ на 1 листе
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)_____

Руководитель
рабочей группы Директор Т.Ю.Томенко _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы социальный педагог Лобанова О.А. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

специалист ОТ Балашова Г.А _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Примечание:

* - указывается: Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К — инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

При заполнении Анкеты необходимо учитывать следующее:

В разделе 7 Анкеты отражаются выводы, полученные в результате обследования объекта по всем разделам Анкеты, с указанием мероприятий, необходимых для обеспечения доступности данного объекта для МГН.

В числе обязательных общих мероприятий, необходимых для обеспечения доступности объекта для МГН, могут быть указаны:

организация доступности входной группы;

обустройство путей движения;

обеспечение возможности оказания услуги МГН;

обустройство санитарных узлов (кабин) и мест отдыха для МГН;

обеспечение средствами информации, доступными для МГН;

обеспечение техническими средствами (подъемная платформа для инвалидов, пассажирский лифт, информационное табло, текстофон и другое);

беспрепятственный обустроенный проход;

места для парковки индивидуального транспорта.